




- 1) Dauerbefehl: z.B. 0,I,II=2 BA  
 Impulsbefehl: z.B. 0,I,III=3 BA  
 Stellbefehl: z.B. Zu-0-Auf=2 BA  
 Pulsweitenmodulation =1 BA  
 2) aktiv oder passiv

- 3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte von Fremdsystemen für interoperable Funktionen  
 4) pro Eingangs-Benutzeradresse zu a) Zusammenfassen, b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen  
 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

- 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt  
 7) pro Eingangs-Benutzeradresse  
 8) z.B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)  
 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

Zeile Nr.

Gebäude: 0212		Ein-/Ausgabefunktionen													Verarbeitungsfunktionen													Managementfunktionen				Bedienfunktionen				Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																			
Zentrale: 04		Physikalisch					Gemeinsam 3)9)								Überwachen			Steuern				Regeln						Rechnen/Optimieren																																																																																																																																																																																																																											
Anlage: L001VKA		Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1)					Binäre Ausgabe Stellen					Binäre Eingabe Melden					Binäre Eingabe Zählen					Analoge Eingabe Messen 2)					Analoger Ausgabewert, Schalten					Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert					Binärer Eingabewert, Zustand					Zählwerteingabe					Analoger Eingabewert, Messen					Grenzwert fest					Grenzwert gleitend					Betriebsstunden-Erfassung					Ereigniszählung					Befehlsausführung					Meldungsbearbeitung 4)					Anlagensteuerung					Motorsteuerung					Umschaltung 5)					Folgesteuerung 5)					Sicherheits-/Frostschutzsteuerung					P-Regelung					PI-/PID-Regelung					Sollwertführung/-kennlinie					Stellausgabe stetig					Stellausgabe 2-Punkt 6)					Stellausgabe Pulsweitenmodulation					Begrenzung Sollwert/Stellgröße					Parameterumschaltung					h,x geführte Strategie 7)					Arithmetische Berechnung 7)					Ereignisabhängiges Schalten					Zeitabhängiges Schalten					Gleitendes Ein-/Ausschalten					Zyklisches Schalten					Nachtkühlbetrieb					Raumtemperaturbegrenzung					Energierrückgewinnung 7)					Netzschutzbetrieb					Netzlastbegrenzung					Tarifabhängiges Schalten					Ein-/Ausgabe Objekttyp 9)					Komplexe Objekttyp 8) 9)					Ereignis-Langzeitspeicherung					Historisierung in Datenbank					Grafik/Anlagenbild					Dynamische Einblendung					Ereignis-Anweisungstext					Nachricht an externe Stelle					
Datenpunkt		Abschnitt		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		9																																																																																																																																																																													
z. B. DP-Name mit Nr.		Spalte		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35																																																																																																																																																																															
Übertrag:				1		7		1																																																																																																																																																																																																																																															
19	021204L001VKA_EU2PSA_STA1																																																									4.1 steuert VVH,DBF,WLK,ZUV,ABV,WNH:6.3=SoKo +WiKo; 6.11= 3.1.3; 7.1=AV; 7.2=2xSCHED+TL																																																																																																																																																																																													
20	021204L001VKA_EU2SSK_AS01																																																					1.3=Aus 19.4.1 7.1=2x1.3; 7.2=NC																																																																																																																																																																																																	
21	021204L001VKA_EU2KLA001SB01AUL	1																																																		Reset 4.5 durch 7.3.6; 7.1=1.1;7.2=NC,EE																																																																																																																																																																																																			
22	021204L001VKA_EU2KLA001RMA1AUL			1																																														3.6=b) 7.1=1.3																																																																																																																																																																																																					
23	021204L001VKA_EU2KLA001HD01AUL			1																																														7.1=1.3; 7.2=NC																																																																																																																																																																																																					
24	021204L001VKA_EU2TLF001WM01AUL			1																																														7.1=1.3; 7.2=NC																																																																																																																																																																																																					
25	021204L001VKA_EU2KLA001SB01FOL	1																																																Reset 4.5 durch 7.3.6; 7.1=1.1;7.2=NC,EE																																																																																																																																																																																																					
26	021204L001VKA_EU2KLA001RMA1FOL			1																																														3.6=b) 7.1=1.3																																																																																																																																																																																																					
27	021204L001VKA_EU2KLA001HD01FOL			1																																														7.1=1.3; 7.2=NC																																																																																																																																																																																																					
28	021204L001VKA_EU2KLA001SM01SSM									2																																								3.6=b) 7.1=1.3; 7.2=NC																																																																																																																																																																																																					
29	021204L001VKA_EU2KRE001ST01			1																																														5.7=Min-Begrenzung 7.1=1.2; 7.2=TL																																																																																																																																																																																																					
30	021204L001VKA_EU2KRE001SB01					1																																														7.1=1.3; 7.2=NC																																																																																																																																																																																																			
31	021204L001VKA_EU2KRE001SM01					1																																														7.1=1.3; 7.2=NC																																																																																																																																																																																																			
32	021204L001VKA_EU2KRE001BM01					1																																														7.1=1.3																																																																																																																																																																																																			
33	021204L001VKA_EU2KRE001HD01					1																																												7.1=1.3; 7.2=NC																																																																																																																																																																																																					
34																																																																																																																																																																																																																																																							
35	021204L001VKA_EU2TLF001WM01FOL			1																																																		3.6=b) 7.1=1.3; 7.2=NC																																																																																																																																																																																																	
<b>Summe Funktionen</b>				3		1		18		1																																																								168																																																																																																																																																																																					
Ausgabedatum 22.02.2009		Name		Geprüft		Planersteller:													Projekt:													Informationsschwerpunkt:				Datei:																																																																																																																																																																																																																			
Rev. 1																			Gebäudeautomation													1001ASV				Beiblatt 070-6_GA Funktionsliste Bsp. VKA																																																																																																																																																																																																																			
Rev. 2																			Beispiel Volkklimaanlage mit BACnet													Zeichnungs-Nr.: VKA001_A_1				Blatt Nr. :																																																																																																																																																																																																																			
Rev. 3						Dynamische Baudaten																										Steuerungsbeschr. Nr.:				Seite 2 von 9																																																																																																																																																																																																																			


**Beiblatt 070-6**  
**DIN EN ISO 16484-3: 2005-12**  
**VDI 3814 Blatt 1: 2005-05**  
**GA-Funktionsliste**

- 1) Dauerbefehl: z.B. 0,I,II=2 BA  
 Impulsbefehl: z.B. 0,I,II=3 BA  
 Stellbefehl: z.B. Zu-0-Auf=2 BA  
 Pulsweitenmodulation =1 BA  
 2) aktiv oder passiv

- 3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte  
 von Fremdsystemen für interoperable Funktionen  
 4) pro Eingangs-Benutzeradresse zu a) Zusammenfassen,  
 b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen  
 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

- 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt  
 7) pro Eingangs-Benutzeradresse  
 8) z.B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)  
 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen  
 im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

Zeile Nr.

Gebäude: 0212 Zentrale: 04		Ein-/Ausgabefunktionen								Verarbeitungsfunktionen													Managementfunktionen				Bedienfunktionen				Bemerkungen									
Anlage: L001VKA		Physikalisch				Gemeinsam 3)9)				Überwachen			Steuern			Regeln				Rechnen/Optimieren																				
Datenpunkt z. B. DP-Name mit Nr.		Abschnitt Spalte				2				3			4			5				6						7				8				9						
36	Übertrag:	3	1	18	1																																			
	021204L001VKA_EU2VEN001ST01WVH <i>Stellsignal Ventil WVH</i>			1							1																										4.4=Blockier mit 43.1.1; 7.1=1.2+3.2;7.2=TL			
	021204L001VKA_EU2VEN001RW01WVH <i>Rückführsignal</i>																																				7.1=1.5			
	021204L001VKA_EU2VEN001HD01WVH <i>Hand Ventil WVH</i>			1																																	7.1=1.3; 7.2=NC			
	021204L001VKA_EU2TRL001MW01WVH <i>Rücklauf-temp. WVH</i>										1								1																		4.5=3.1;Res.4.5 durch 7.3;6;5.4 auf 36.1.2;5.7=Min.+ Max.-Begrenzung:6.2=Min/Max;7.1=1.5;7.2=2xLOOP+TL			
	021204L001VKA_EU2TRL001SW1 <i>SW Min-Rücklauf-temp.</i>																																				7.1=AV; 7.2=TL			
	021204L001VKA_EU2TRL001SWX1 <i>SW Max-Rücklauf-temp.</i>																																				7.1=AV; 7.2=TL			
	021204L001VKA_EU2PPE001STA1 <i>Aggregatestatus UP</i>																																				7.1=AV; 7.2=TL			
	021204L001VKA_EU2PPE001SB01WVH <i>Freigabe U-Pumpe</i>	1											1																							3.6=0) (Nachlaufzeit);4.4=Blockier.; 4.5=3.5 7.1=1.1; 7.2=SCHED(Blockier)				
	021204L001VKA_EU9PPE001BM01 <i>Betrieb U-Pumpe</i>			1							1																									4.5=3.5;Res.4.5 durch 7.3;6;6.2=42.7.1; 7.1=1.3;7.2=2xNC+EE				
	021204L001VKA_EU2PPE001SM01TK <i>Motorstörung U-Pumpe</i>			1																																4.5=1.3;4.5v44.4;5v47.4;5=3.6;3.6=Aus 19.4.1+43.4.2; 7.1=1.3;7.2=NC;6.2=42.7.1+19.7.1				
	021204L001VKA_EU2PPE001HD01WVH <i>Hand U-Pumpe</i>			1																																	7.1=1.3; 7.2=NC			
	021204L001VKA_EU2PPE001SM01SA_ <i>Netz-sicherung U-Pumpe</i>			1																																4.5=1.3; 7.1=1.3;7.2=NC				
	021204L001VKA_EU2FSW001GM01WVH <i>Frostschutzwächter</i>			1																																4.5=1.3;Res.4.5 durch 7.3;6;6.2=19.7.1; 7.1=1.3;7.2=NC				
	021204L001VKA_EU2TZU001MW01 <i>Zulufttemperatur</i>																																				7.1=1.5; 7.2=TL			
	021204L001VKA_EU2TRL001GM01WVH <i>Frost Rücklauf-temp. WVH</i>																																			48.4.5v39.3.1=3.6;3.6=a);3.6=Aus 19.4.1,Ein 43.1.1, 100%Auf 36.1.2;6.2=19.7.1;7.1=BV;7.2=NC				
	021204L001VKA_EU2TRL001GW01WVH <i>GW Rücklauf-temp. WVH</i>																																				7.1=AV			
	52	<b>Summe Funktionen</b>				4	2	24	1	3			1		2	1	1	1	8	2					3		9	2	2	1					46	45	8	1	77	276
	Ausgabedatum 22.02.2009		Name		Geprüft		Planersteller:				Projekt:				Informationsschwerpunkt:				Datei:																					
	Rev. 1										Gebäudeautomation Beispiel Vollklimaanlage mit BACnet				1001ASV				Beiblatt 070-6_GA Funktionsliste Bsp. VKA																					
	Rev. 2						Dynamische Baudaten								Zeichnungs-Nr.: VKA001_A_1				Blatt Nr. :																					
	Rev. 3														Steuerungsbeschr. Nr.:				Seite 3 von 9																					







**Beiblatt 070-6**

DIN EN ISO 16484-3: 2005-12

VDI 3814 Blatt 1: 2005-05


**GA-Funktionsliste**

- 1) Dauerbefehl: z.B. 0,I,II=2 BA
- Impulsbefehl: z.B. 0,I,II=3 BA
- Stellbefehl: z.B. Zu-0-Auf=2 BA
- Pulsweitenmodulation =1 BA
- 2) aktiv oder passiv

- 3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte von Fremdsystemen für interoperable Funktionen
- 4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen
- 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

- 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
- 7) pro Eingangs-Benutzeradresse
- 8) z.B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
- 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

Zeile Nr.

Gebäude: 0212 Zentrale: 04		Ein-/Ausgabefunktionen										Verarbeitungsfunktionen													Managementfunktionen				Bedienfunktionen				Bemerkungen																																																																																																			
Anlage: L001VKA		Physikalisch					Gemeinsam 3 9)					Überwachen			Steuern			Regeln				Rechnen/Optimieren						Managementfunktionen		Bedienfunktionen		Bemerkungen																																																																																																				
		Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1)					Binäre Ausgabe Messen 2)					Analoger Eingabewert, Schalten			Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert			Zählwerteingabe			Grenzwert fest				Grenzwert gleitend				Betriebsstunden-Erfassung				Ereigniszählung			Befehlsausführkontrolle			Meldungsbearbeitung 4)			Anlagensteuerung			Motorsteuerung			Umschaltung 5)			Folgesteuerung 5)			Sicherheits-/Frostschutzsteuerung			P-Regelung			PI-/PID-Regelung			Sollwertführung/-kennlinie			Stellausgabe stetig			Stellausgabe 2-Punkt 6)			Stellausgabe Pulsweitenmodulation			Begrenzung Sollwert/Stellgröße			Parameterumschaltung			h,x geführte Strategie 7)			Arithmetische Berechnung 7)			Ereignisabhängiges Schalten			Zeitiabhängiges Schalten			Gleitendes Ein-/Aussschalten			Zyklisches Schalten			Nachkühlbetrieb			Raumtemperaturbegrenzung			Energierückgewinnung 7)			Netzserzbetrieb			Netzwerkprogramm			Höchstlastbegrenzung			Tarifabhängiges Schalten			Ein-/Ausgabe Objekttyp 9)		Komplexe Objekttyp 8) 9)		Ereignis-Langzeitspeicherung		Historisierung in Datenbank		Grafik/Anlagenbild		Dynamische Einblendung		Ereignis-Anweisungstext
Datenpunkt z. B. DP-Name mit Nr.		Abschnitt Spalte	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	1	2	3	4	9																																																																																			
Übertrag:		8	5	43	1	5		1	4	4	5		7	1	3	5	5	34	1	3	3	18			3	2	3	2	20	2	4	2	1	1					78	79		16	1	136																																																																																								
104	021204L001VKA_EU2VEN001ST01WNH Stellsignal Ventil WNH		1															1																						1	1	1	1			4.4=Blockier. mit 43.1.1; 7.1=1.2;7.2=TL;																																																																																						
105	021204L001VKA_EU2VEN001RW01WNH Rückführsignal							1																																								7.1=1.5																																																																																				
106	021204L001VKA_EU2VEN001HD01WNH Hand Ventil WNH		1																																													7.1=1.3; 7.2=NC																																																																																				
107	021204L001VKA_EU2TLF001WM01ZUL Filter					1													1																												3.6=b)																																																																																					
108	021204L001VKA_EU2TLF001WM01ABL Filter					1														1																											7.1=1.4; 7.2=NC																																																																																					
109	021204L001VKA_EU2XZU001MW01 Zuluftfeuchte								1																																						6.2= 111.7.1; 7.1=1.5;7.2=TL																																																																																					
110	021204L001VKA_EU2TZU001MW01 Zulufttemperatur								1																																							5.2=1.5+112.7.1;5.4=Seq. 29.1.2, 36.1.2, 70.1.2, 104.1.2; 6.2=Kaskade mit 115.1.5;6.2=111.7.1;7.1=1.5;7.2=LOOP+TL;																																																																																				
111	021204L001VKA_EU2MZU001MWC1 absolute Zuluftfeuchte																																															5.2=7.1+113.7.1;5.4= 57.1.2;6.2=Min.-Regel. mit 116.5.2;7.1=AV;7.2=LOOP+TL;																																																																																				
112	021204L001VKA_EU2TZU001SW01 Sollwert Zulufttemperatur																																																7.1=AV;7.2=TL;																																																																																			
113	021204L001VKA_EU2TZU001GW1 Grenzwert Min. Zulufttemp.																																																7.1=AV;7.2=TL;																																																																																			
114	021204L001VKA_EU2TZU001GWX1 Grenzwert Max Zulufttemp.																																																7.1=AV;7.2=TL;																																																																																			
115	021204L001VKA_EU2MZU001GW01 GW abs. Zuluftfeuchte																																																7.1=AV;7.2=TL;																																																																																			
116	021204L001VKA_EU2XAB001MW01 Abluftfeuchte								1																																								6.2= 118.7.1; 7.1=1.5;7.2=TL																																																																																			
117	021204L001VKA_EU2TAB001MW01 Ablufttemperatur																																																5.2=1.5+119.7.1;5.4=Seq. 29.1.2, 36.1.2, 70.1.2, 104.1.2; 6.2=Kaskade mit 112.1.5;7.1=1.5;7.2=LOOP+TL;																																																																																			
118	021204L001VKA_EU2MAB001MWC1 absolute Abluftfeuchte																																																	5.2=7.1+120.7.1;5.4= 57.1.2;6.2=Min.-Regel. mit 113.5.2;7.1=AV;7.2=LOOP+TL;																																																																																		
119	021204L001VKA_EU2TAB001SW01 Sollwert Ablufttemperatur																																																	7.1=AV; ; 7.2=TL;																																																																																		
120	021204L001VKA_EU2MAB001SW01 Sollwert abs. Abluftfeuchte																																																	7.1=AV; ; 7.2=TL;																																																																																		
<b>Summe Funktionen</b>		8	6	44	3	10			1				7	1	5	5	36	1	3	4	18			8	2	12		7		28	2	2	1					95	98	29	1	164				606																																																																																						
Ausgabedatum 22.02.2009		Name		Geprüft		Planersteller:		Projekt:		Informationsschwerpunkt:		Datei:																																																																																																																								
Rev. 1								Gebäudeautomation Beispiel Vollklimaanlage mit BACnet		1001ASV		Beiblatt 070-6_GA Funktionsliste Bsp. VKA																																																																																																																								
Rev. 2										Zeichnungs-Nr.: VKA001_A_1		Blatt Nr.: Seite 7 von 9																																																																																																																								
Rev. 3										Steuerungsbeschr. Nr.:																																																																																																																										





Beiblatt 070-6  
 DIN EN ISO 16484-3: 2005-12  
 VDI 3814 Blatt 1: 2005-05  
**GA-Funktionsliste**

1) Dauerbefehl: z.B. 0,1,II=2 BA  
 Impulsbefehl: z.B. 0,1,II=3 BA  
 Stellbefehl: z.B. Zu-0-Auf=2 BA  
 Pulsweitenmodulation =1 BA  
 2) aktiv oder passiv

3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte  
 von Fremdsystemen für interoperable Funktionen  
 4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen,  
 b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen  
 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt  
 7) pro Eingangs-Benutzeradresse  
 8) z.B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)  
 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen  
 im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

Zeile Nr.

Gebäude: Zentrale:	0212 04		Ein-/Ausgabefunktionen					Verarbeitungsfunktionen													Management-				Bedien-				Bemerkungen																									
	Anlage: L001VKA	Physikalisch					Gemeinsam 3)9)					Überwachen					Steuern					Regeln				Rechnen/Optimieren				funktionen				funktionen																				
Datenpunkt z. B. DP-Name mit Nr.		Abschnitt Spalte	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	9															
Übertrag:		10	7	54	3	11						10	1	7	6	44	1										1	9	2	13						1	35	2	2	1	5	6	1	7	1	1	1		111	116	33	1	194	
021204L001VKA_EU2TAU001MW01 <i>Außentemperatur</i>					1							2																																		3	1	1	4	3.1=BV(Sommer)+BV(Winter),BV(Winter)=Ein 43.4.2; 6.2=2x 42.4.1(Sommerbetrieb-Winterbetrieb),7.1-1.5+3.1:7.2=TL				
021204L001VKA_EU2TAU001GW01 <i>GW AUT (Sommerbetrieb)</i>																																															1		1	7.1=AV(Sommer)				
021204L001VKA_EU2TAU001GW02 <i>GW AUT (Winterbetrieb)</i>																																																1		1	7.1=AV(Winter)			
021204L001VKA_EU2BSK001RM01AUF <i>BSK Zuluft</i>			1																																												1	1	1	2	7.1=1.3:7.2=NC			
021204L001VKA_EU2BSK002RM01AUF <i>BSK Zuluft</i>				1																																												1	1	2	7.1=1.3:7.2=NC			
021204L001VKA_EU2BSK500RM01AUF <i>BSK Abluft</i>					1																																											1	1	2	7.1=1.3:7.2=NC			
021204L001VKA_EU2BSK501RM01AUF <i>BSK Abluft</i>																																																1	1	2	1.3v 143.1.3=3.6;3.6=Aus 19.4.1;3.6=a);6.2= 19.7.1; 7.1=1.3:7.2=NC;			
<b>Summe Funktionen</b>		10	7	58	3	12						12	1	7	6	46	1											9	2	13																	120	121	34	2	208	761		
Ausgabedatum 22.02.2009	Name	Geprüft					Planersteller:					Projekt:					Informationsschwerpunkt:				Datei:																																	
Rev. 1												Gebäudeautomation Beispiel Vollklimaanlage mit BACnet					1001ASV				Beiblatt 070-6_GA Funktionsliste Bsp. VKA																																	
Rev. 2																	Zeichnungs-Nr.: VKA001_A_1				Blatt Nr.:				Seite 9 von 9																													
Rev. 3																	Steuerungsbeschr. Nr.:																																					